

Kraków, dnia 18.12.2020r.

ODPOWIEDZI
na zapytania dotyczące treści SIWZ nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie” (numer sprawy: DAT.21.3.2020, przetarg: DAT.PN.8.2020)

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków (Zamawiający) informuje, że dnia 15 grudnia 2020 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy zakres prac ma obejmować wymianę całej instalacji, czy tylko częściową np. poziomy do zaworów podpionowych wraz z tymi zaworami podpionowymi i wymiana grzejników oraz zawory termostatyczne czy też do wymianie podlega cała instalacja czyli poziomy, piony, grzejniki oraz armaturę wraz z zaworami podpionowymi równoważącymi itd.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagany zakres prac obejmuje częściową wymianę instalacji - głównie wymianę grzejników oraz zaworów termostatycznych.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie czy nowe instalacje mają przebiegać naściennie czy podtynkowo i w jakiej technologii mają zostać wykonane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nowe instalacje winny przebiegać naściennie. Ponadto Zamawiający informuje, że technologia wykonania instalacji wynika z dostosowania do istniejącej instalacji.

Pytanie nr 3

Istniejąca kotłownia jest wyposażona w stare kotły gazowe, a do kotłowni jest doprowadzona sieć MPEC - w związku z tym zwracamy się z pytaniem czy kotłownia ma być modernizowana czy pozostawiona bez zmian, czy też ma zostać zaprojektowana wymiennikownia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje modernizacji kotłowni.

Pytanie nr 4

Czy w pomieszczeniach biurowych i administracyjnych mogą zostać zastosowane grzejniki zwykłe stalowe, a w pomieszczeniach gabinetów oraz korytarzy mają zostać zastosowane grzejniki higieniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach biurowych i administracyjnych mogą zostać zastosowane grzejniki zwykłe stalowe, a w pomieszczeniach gabinetów oraz korytarzy mogą zostać zastosowane grzejniki higieniczne.


Pytanie nr 5

Czy budynek w trakcie prowadzenia prac będzie czynny, czy poszczególne pomieszczenia na czas prac zostaną opróżnione.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek w trakcie prowadzenia prac będzie czynny, a pomieszczenia na czas prac zostaną zabezpieczone.

z poważaniem

DYREKTOR
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy

lek. Ewa Noga
specjalista medycyny pracy
specjalista medycyny rodzinnej
specjalista medycyny paliatywnej